

Piekļuves kontroles sistēma.

Saskaņā ar tehniskām specifikācijām, projektējamai piekļuves kontroles sistēmai ir jābūt integrētai ar apsardzes signalizācijas sistēmu un jābūt pilnībā integrējamai ar 1.kārtā izbūvēto piekļuves kontroles sistēmu.

Tāpēc projektā tiek paredzēta tā pati piekļuves kontroles sistēma Bosch. Plānos ir norādīti piekļuves kontroles sistēmas kontrolējamās durvis un kontrolējamais kustības virziens. Dotajā stadijā nav izvēlēts durvju aktīvais aprīkojums, tas tiks veikts pēc galīgā durvju tipu un veidu noteikšanas. Piekļuves kontroles centrālās iekārtas paredzēts izvietot attiecīgā korpusa un stāva vājstrāvu telpās, karšu nolasītājus paredzēts izmantot, galvenokārt, bez kodu klaviatūras.